



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - CUNEO

*"Flammas vincit virtus"*

- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo  
[ordine.cuneo@ingpec.eu](mailto:ordine.cuneo@ingpec.eu)
- All' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo  
[oappc.cuneo@archiworldpec.it](mailto:oappc.cuneo@archiworldpec.it)
- Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo  
[collegio.cuneo@geopec.it](mailto:collegio.cuneo@geopec.it)
- Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Mondovì  
[collegio.mondovi@geopec.it](mailto:collegio.mondovi@geopec.it)
- Al Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Cuneo  
[collegiodicuneo@pec.cnpi.it](mailto:collegiodicuneo@pec.cnpi.it)
- Ai SUAP della Provincia di Cuneo

Oggetto: Procedimenti di autorizzazione unica degli impianti BESS di competenza statale – Funzionalità del portale Permitting BESS - Modalità di trasmissione di pareri e richieste di integrazioni.

Per opportuna conoscenza e con preghiera di dare avviso ai rispettivi iscritti, si rende noto che il Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota n. 7991 del 10 aprile 2025, ha comunicato l'istituzione del portale digitale "Permitting BESS" per la presentazione delle istanze e la gestione telematica del procedimento di autorizzazione unica degli impianti BESS di competenza statale.

Il portale è accessibile dal sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al seguente link:

<https://permitting.mase.gov.it>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - CUNEO

*"Flammas vincit virtus"*

Tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi accedono al portale per la consultazione della documentazione progettuale ivi presente e per il caricamento sullo stesso di tutte le richieste di integrazioni, le intese, i concerti e i nulla osta e gli atti di assenso di loro competenza.

L'iter di autorizzazione unica, dalla trasmissione dell'istanza al rilascio dell'autorizzazione unica all'esito dello svolgimento della Conferenza di servizi, di cui all'art. 14 e ss. della legge 241/1990, si svolgerà tramite la predetta piattaforma digitale.

In particolare, il Dipartimento Energia ha reso noto che non verranno considerati, ai fini della determinazione finale, richieste di integrazioni, intese, nulla osta e atti di assenso che non siano stati caricati all'interno del portale.

Pertanto gli enti, le amministrazioni ed i soggetti convocati nel procedimento dovranno accedere alla piattaforma medesima per rilasciare le proprie determinazioni, così come per formalizzare eventuali richieste di integrazione documentale. Non sarà quindi possibile acquisire i pareri di competenza via PEC da parte dei soggetti convocati nel procedimento.

E' utile rappresentare che il Dipartimento Energia ha emanato in data 19 aprile 2024 una guida operativa che si applica ai procedimenti di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone, di competenza statale, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), i cui contenuti sono di seguito riassunti.

Sulla nuova piattaforma "Permitting BESS" è possibile scaricare, oltre alla guida sullo svolgimento del procedimento di autorizzazione, anche il manuale operativo della medesima piattaforma.

L'Autorizzazione Unica per i progetti è disciplinata dal decreto-legge 7/2002, secondo il quale gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

La norma prevede invece l'esclusione dalla disciplina di Autorizzazione Unica per tutti i sistemi di taglia inferiore ai 10 MW.

Per gli aspetti di sicurezza antincendio, fra i documenti che saranno caricati dal Proponente per la valutazione nell'ambito della Conferenza di Servizi, emerge anche la Relazione antincendio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Elaborato n. 10).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - CUNEO

*"Flammis vincit virtus"*

La relazione antincendio dovrà essere accompagnata dalla richiesta di NOF (art. 8 del decreto del D.P.R. 151/2011) trasmessa al Comando dei Vigili del fuoco competente per le categorie B e C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011. Il NOF, in tal caso, costituisce parere formale da parte del Comando, che può pertanto anche includere eventuali prescrizioni a carico del Proponente.

In alternativa al NOF, è possibile, qualora il livello di progettazione sia già adeguato allo scopo, presentare direttamente una richiesta di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011; in tal caso, la valutazione del progetto, sempre per le categorie B e C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, costituirà parere formale da parte del Comando e verrà acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi.

La presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, invece, non deve essere formalizzata nel corso del procedimento poiché costituirà prescrizione post-operam da ottemperare prima della messa in esercizio dell'impianto.

Si rappresenta infine che il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato, con la circolare n. 21021 del 23 dicembre 2024, le Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di sistemi di accumulo di energia elettrica (BESS), che stabiliscono le misure di sicurezza antincendio applicabili agli impianti in questione.

Si allega alla presente la nota sopra citata comprensiva di allegati e la guida operativa dei procedimenti autorizzativi dei sistemi BESS, scaricabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

p. IL COMANDANTE  
(ABATE)

*Il funzionario responsabile  
(D Nicolò SALANITRI)*

*(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)*